

AVERÍA EN LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA EN LASARTE ORIA

Aproximadamente a las 12:50 h. de la mañana de hoy viernes, 20 de noviembre, se ha producido una avería en la red de saneamiento en alta de titularidad de Aguas del Añarbe a la altura del número 26 de Nagusia kalea, en el lateral peatonal de la parroquia de San Pedro. La avería se ha debido al fallo de una válvula de las tuberías que hace muchos años se instalaron en el subsuelo de esa zona, y que ahora forman parte del nuevo colector general que, desde Usurbil hasta Hernani conducirá en breve las aguas residuales de los municipios de Lasarte Oria y Usurbil hasta la depuradora de Loiola en San Sebastián.

El fallo de la válvula ha ocasionado la salida de agua -afortunadamente procedente del río-, al estarse realizando las pruebas de puesta en marcha de la importante estación de bombeo de Zubieta que en próximas fechas entrará en servicio, con los que se eliminarán por fin los vertidos de aguas residuales al río Oria, con la consiguiente mejora del estado ambiental de su curso bajo.

Por los servicios técnicos de Aguas del Añarbe se ha procedido de inmediato a efectuar los trabajos de reparación de la avería, consiguiendo disminuir primero y eliminar después (a las 13:50 h.) la salida de agua; continuándose después con el vaciado de una arqueta anegada y la reposición de las instalaciones a su estado normal.

Afortunadamente, no se han producido otros daños o molestias más que el encharcamiento superficial del área próxima al punto de salida del agua, con una ligera afección al tráfico rodado en los momentos iniciales del episodio.



San Sebastián, 20 de noviembre de 2015